

ACTA DE ENTREGA – RECEPCIÓN

COORDINACIÓN DE CONTROL FÍSICO-FINANCIERO

Acta Número: CFF-2020-15

- ✓ Programa: SC.-AGUA POTABLE
- ✓ Subprograma: 01.-REHABILITACIÓN
- ✓ Clave de la Obra: SC200025 CP
- ✓ Descripción de la Obra: AGUA POTABLE EN CALLE MANZANERA DEL CAMPO
- ✓ Ubicación: ENTRE EDUARDO HERNÁNDEZ Y JOAQUIN G. MARTÍNEZ.
- ✓ Colonia: COL. HECTOR MAYAGOITIA

Fecha Real de Inicio: 8 de octubre de 2020 Fecha Real de Terminación: 14 de octubre de 2020

En la Localidad de: Durango Municipio: 005.- DURANGO Estado de: DURANGO

Inversión Aprobada: El financiamiento para la construcción de esta obra se llevó a cabo mediante las aportaciones que a continuación se describen:

Unidad ML Cantidad: 142.20

No. De oficio	Fecha	Total	Ramo 33	Estatad	Municipal	Beneficiarios
✓ 2020-R33-FAISM-A-0281	9 de julio de 2020	✓ \$213,280.00	✓ \$183,415.00	\$0.00	\$0.00	✓ \$29,865.00

Inversión Ejercida. La inversión ejercida durante el año fue:

Unidad ML Cantidad: 125.00

Observación	Año Fiscal	Total	Ramo 33	Estatad	Municipal	Beneficiarios
Ejercido	2020	✓ \$153,197.75	✓ \$131,750.07	\$0.00	\$0.00	✓ \$21,447.68

ACTA ENTREGA - RECEPCIÓN de trabajos correspondientes a:

MANO DE OBRA TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA TRAZO Y NIVELACION TOPOGRAFICA EXCAVACION CON EQUIPO PARA ZANJAS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, EN SECO... EN ZONA "B" DE 0 A 6 MTS DE PROFUNDIDAD PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO INSTALACION DE TUBERIA DE P.V.C. CON COPLÉ DE 75 MM DE DIAMETRO RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON MATERIAL DE BANCO TOMA DOMICILIARIA EN TERRENO NATURAL POR EL MÉTODO TRADICIONAL INCLUYE: EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85% CON MATERIAL DE BANCO (PROHIBIDO UTILIZAR MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION), LIMPIEZA DE ZONA DE TRABAJO, INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13 MM SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO E INSTALACION DE HIDROTOMA CON LONGITUD DE 10 MT TOMA DOMICILIARIA DE 0.00 A 4.00 MTS. DE LONGITUD EN MATERIAL "A" Y/O "B" POR EL MÉTODO TRADICIONAL. INCLUYE: EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85 % CON MATERIAL DE BANCO, LIMPIEZA DE ZONA DE TRABAJO, INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13 MM; SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO E INSTALACION DE HIDROTOMA DE 3" Y/O DE 4". TOMA DOMICILIARIA DE 0.00 A 8.00 MTS. DE LONGITUD EN MATERIAL "A Y/O B" POR EL MÉTODO TRADICIONAL INCLUYE: EXCAVACIÓN PARA ZANJAS EN MATERIAL EN SECO, RELLENO COMPACTADO AL 85 %, LIMPIEZA DE ZONA DE TRABAJO, INSTALACION DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 13 MM SUMINISTRO E INSTALACION DE TODOS LOS MATERIALES INDICADOS POR PLANO E INSTALACION DE HIDROTOMA DE 3" Y/O DE 4" DE DIAMETRO. ATRAQUES DE CONCRETO FABRICADO MANUALMENTE DE F'C=100 KG/CM2, RN (I) TMA 40MM, P/PIEZAS ESPECIALES DE FOFO, TEE, CODO Y TEE CON TAPA CIEGA DE 76 MM (3") DE DIAMETRO, 0.027 M3 NOMINALES. ATRAQUES DE CONCRETO FABRICADO MANUALMENTE DE F'C=100 KG/CM2, RN (I) TMA 40MM, P/PIEZAS ESPECIALES DE FOFO, TEE, CODO Y TEE CON TAPA CIEGA DE 76 MM (3") DE DIAMETRO, 0.027 M3 NOMINALES. ACARREO 1ER KILOMETRO DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGAR A VOLTEO EN CAMINO PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO ACARREO KILOMETROS SUBSECUENTES AL 1ERO DE MATERIALES PETREOS, ARENA, GRAVA, MAT. PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAMION VOLTEO, DESCARGAR A VOLTEO EN CAMINO PLANO REVESTIDO Y LOMERIO SUAVE PAVIMENTADO MATERIAL SUMINISTRO DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC, L.A.B FABRICATUBO HID. RD/32.5 DE 3" DE DIAMETRO SUMINISTRO DE JUNTAS GIBALT COMPLETAS ... DE 76 MM (3") DE DIAMETRO. EXTRAORDINARIO SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE PVC CON 2 TRAMOS DE TUBO RD/32.5 DE 6" DE DIAMETRO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE 2 COPLÉS DE 6", 1 TEE 6"x3", 2 JUNTAS GIBALT PARA ASBESTO DE 6" RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 90% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION

2020

FISM

OBRAS PÚBLICAS .

Dirección de Obras Públicas



De conformidad con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Durango y Artículo 40 de su Reglamento.

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la misma se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones del proyecto e inversión ejercida, por lo cual se encuentra en condiciones de ser recibida por el comité de vecinos encargado de su operación, conservación y mantenimiento. La presente acta no exime al ejecutor de la obra, de los defectos y vicios ocultos que resultaren y se obliga por la presente a corregir las deficiencias detectadas sin costo para el Ayuntamiento del Municipio de Durango. Los representantes del comité de vecinos responsable de su operación, conservación y mantenimiento, así como la Dependencia Normativa podrán firmar esta Acta en forma condicionada, indicando las razones de su condicionamiento.

ENTREGA - RECEPCIÓN: La **DIRECCIÓN MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS** por medio de la presente Acta y en el momento, hace entrega de la obra al **COMITÉ COMUNITARIO**, quién será el responsable de su operación, conservación y mantenimiento por lo que recibe de conformidad.

ENTREGA

RECIBE

ARQ. RODRIGO ALEJANDRO MUJARES CASAVANTES
DIRECTOR MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS

BENEFICIARIOS

128-2375

(DEPENDENCIA EJECUTORA)

ING. RAFAEL REY MARTÍNEZ FLORES
SUBDIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

OPERADO

2020

FISM

OBRAS PÚBLICAS

Dirección de Obras Públicas



SI LA FIRMA ES CONDICIONADA ANOTAR:

Nombre: _____

Cargo: _____ Entidad o Dependencia: _____

Razones: _____ Firma: _____

